

ПАМЯТКА застройщика

Противопожарная обработка изделий внутри павильона

Перед началом работ застройщик стенда на своем пятне застройки производит подготовку места производства обработки путем застила/укрытия пленкой (не менее двух слоев) прилегающих к месту обработки поверхностей стенда (стены, пол, потолок, оборудование и т. д.). Защитное покрытие не должно иметь зазоров, допускающих проникновение огнезащитного состава к поверхностям. Пленка укладывается «внахлест» и проклеивается скотчем.

Не допускается производство строительно-монтажных работ во время проведения обработки. Место обработки ограждается сигнальными лентами, устанавливаются информационные таблички. Представители застройщика обеспечивают погрузо-разгрузочные работы и кантование обрабатываемых изделий.

Застройщик принимает меры по запрету допуска персонала, не связанного с обработкой, к месту сушки обрабатываемых изделий. Утилизация защитных покрытий производится немедленно после окончания сушки, силами застройщика.

Массовая обработка возможна только внутри павильонов Н, Г, F.

Противопожарная обработка изделий вне павильона

Застройщик стенда перемещает подлежащие обработке изделия к месту производства обработки. Во время производства работ по обработке представители застройщика обеспечивают погрузо-разгрузочные работы и кантование изделий. Обработка вне павильонов является преимущественным способом огнезащиты.

Монтаж противопожарных модулей BONTEL

Модули BONTEL являются собственностью компании «ЭФ-Дизайн», предоставляются на правах аренды и подлежат сдаче после демонтажа ответственному сотруднику.

Монтаж модулей и датчиков осуществляется на закладные детали, расположенные по периметру верхней кромки подвесов, фасадов и внутренних помещений (с учетом возможного наличия натяжных потолков). Необходимо учитывать наличие закладных деталей при осуществлении проектирования и застройки.

Не допускается проведение демонтажных работ до снятия противопожарных датчиков и модулей. Демонтаж модулей Bontel с подвесов осуществляется непосредственно после их опускания.