

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на подключение объектов временной застройки
к водоснабжению и канализации КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»

1. Для присоединения к холодному водопроводу в малых инженерных каналах существует точка присоединения – кран шаровый 1/2 дюйма с внутренней резьбой. Рабочее давление - до 5,0 кг/см².
2. Для присоединения к системе канализации в малых инженерных каналах существует точка присоединения – пластиковый тройник с раструбом 50 мм.
3. При необходимости подключения унитазов, следует предусмотреть перекачивающие насосы с измельчителем (максимальное давление в напорном трубопроводе - 0,4 кг/см²) с выходным патрубком 50 мм. Трубопроводы канализации диаметром 40-50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 100 мм - с уклоном 0,02. При этом предусмотреть дополнительный кран 1/2 дюйма для подачи воды в систему канализации для промывки.
4. При подключении моек для общественного питания предусмотреть локальные жирословители.
5. Для обеспечения подогрева холодной воды, на мойках и раковинах предусмотреть установку нагревательных бойлеров.
6. Для подключения к холодному водопроводу предусмотреть металлопластиковые трубы с фитингами для подключения - 1/2 дюйма с наружной резьбой. Для отвода канализации предусмотреть армированные шланги или пластиковые трубы диаметром не менее 50 мм с фитингами для подключения к раструбу 50 мм.
7. Вывод трубопроводов из малого инженерного канала предусмотреть в границах временно возводимых объектов. С целью обеспечения надежности в месте вывода должна быть предусмотрена запорная трубопроводная арматура. В месте подключения к существующим точкам водоснабжения и канализации, после застройки временно возводимых объектов, необходимо предусмотреть свободный доступ к малому инженерному каналу в виде лючка доступа (в том числе под всеми видами напольного покрытия).
8. Подключение (отключение) в месте присоединения к существующим точкам водоснабжения и канализации выполняет только персонал ООО «ЭКСПО-Ресурс».
9. Границей балансовой и эксплуатационной ответственности ООО «ЭКСПО-Ресурс» будет являться:
 - кран шаровый 1/2 дюйма с внутренней резьбой, расположенный в малом инженерном канале;
 - пластиковый тройник с раструбом 50 мм, расположенный в малом инженерном канале.
10. После подключения к холодному водопроводу и канализации, персонал от ООО «ЭКСПО-Ресурс» выполняет подачу воды к точке подключения и проверяет наличие воды у потребителя. После проверки подача воды прекращается. В случае если монтаж оборудования не завершен, Застройщик обеспечивает закрытие запорной трубопроводной арматуры, и принимает меры по предотвращению прорыва соединений и трубопровода, в границах своей ответственности, при этом ООО «ЭКСПО-Ресурс» оставляет за собой право без оповещения застройщика и ООО «ЭФ-Интернэшнл» для своих нужд осуществлять подачу воды до точки подключения.
11. Водоснабжение осуществляется в дни проведения мероприятия с 09.00 до 20.00, если иное время не оговорено в заявке.
12. По окончании мероприятия уполномоченный представитель от ООО «ЭФ-Интернэшнл» оповещает любыми доступными средствами о необходимости отключения от холодного водоснабжения и канализации.
13. Потребитель должен соблюдать требования к составу и свойствам отводимых сточных вод, установленные законодательством Российской Федерации.
14. Лимит потребления холодной воды - 1,5 м³/ч на одну точку присоединения.
15. ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАЧИНАТЬ ЗАСТРОЙКУ ВРЕМЕННО ВОЗВОДИМЫХ ОБЪЕКТОВ, ДО ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ХОЛОДНОМУ ВОДОПРОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИИ.